



Федеральное государственное учреждение Министерства обороны Российской Федерации
«842 центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора РВСН»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Аттестат аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА.2/03, зарегистрирован в Едином реестре
№РОСС.RU.0001.511850

г. Одинцово-10 Московской области, Россия, 143010
Телефон (495) 598-54-01, 598-74-25, факс (495) 598-74-23, E-mail:gsen842@yandex.ru,
rvsn842@yandex.ru

ИНН 5032073829, КПП 503201001, ОГРН 1025004059662, ОКПО 08071689

№ 527 от « 2 » сентября 2010 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии (не соответствии) продукции государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам

Организация-заявитель: ООО «Остендорф Рус», Московская область, 140301, г. Егорьевск, ул. Мичурина д. 29

Организация-изготовитель: ООО «Остендорф Рус», Московская область, 140301, г. Егорьевск, ул. Мичурина д. 29

Наименование продукции: трубы и фасонные части из полипропилена систем внутренней канализации

Продукция изготовлена в соответствии с: ТУ 2248-001-66151982-2010

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявка, ТУ 2248-001-66151982-2010, регистрационные документы заявителя, протокол испытаний № 40В-0177 от 26.10.2010 г. ИЦ Сергиево-Посадского филиала ФГУ «Менделеевский ЦСМ» (регистрационный номер аттестата аккредитации ГОСТ Р № РОСС RU.0001.21АЮ22; регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН № РОСС RU.0001.516503)

Характеристика, ингредиентный состав продукции: полипропилен.

Рассмотрены протоколы: № 40В-0177 от 26.10.2010 г. ИЦ Сергиево-Посадского филиала ФГУ «Менделеевский ЦСМ» (регистрационный номер аттестата аккредитации ГОСТ Р № РОСС RU.0001.21АЮ22; регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН № РОСС RU.0001.516503)

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
формальдегид	0,01
изопропиловый спирт	0,2
метиловый спирт	0,5
ацетальдегид	0,01
Интенсивность запаха образца изделия, балл, не более	2
Напряженность электростатического поля на поверхности изделий, кВ/м, не более	15

Область применения: для использования в канализационных системах сточных и дождевых вод внутри зданий объектов Минобороны РФ и других объектов.

Условия использования, хранения, транспортирования и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями изготовителя


Информация, наносимая на этикетку: наименование продукции, наименование фирмы-изготовителя, адрес фирмы-изготовителя, меры осторожности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

Продукция «трубы и фасонные части из полипропилена систем внутренней канализации» соответствует требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии таможенного Союза от 28 мая 2010г. №299, гл. II, разд. 6, п. 3.1, 3.3, 3.4.

Настоящее заключение выдано для целей получения письма о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Эксперт

А. Казанцев